Probendaten

Probenbezeichnung	Meiershofstrasse 7
Probenahmedatum	12.10.2026

Untersuchungsergebnisse

Feldmessungen

Analyt	Ergebnis	Einheit	MU	Beurteilung
Wassertemperatur	16.9	°C	-	keine

Mikrobiologie

Analyt	Ergebnis	Einheit	MU	Beurteilung
Aerobe mesophile Keime	0	KBE/ml	±0 %	konform
Escherichia coli	0	KBE/100ml	±0 %	konform
Enterokokken	0	KBE/100ml	±0 %	konform

Physikalisch-chemische Parameter

Analyt	Ergebnis	Einheit	MU	Beurteilung
SSK 254 nm	1.0	1/m	±5 %	keine
Leitfähigkeit (20°C, Labor)	445	µS/cm	±3 %	keine
Leitfähigkeit (25°C, Labor)	497	µS/cm	±3 %	keine
pH (Labor)	7.4	pH	±5 %	keine

Härteparameter / Kationen

Analyt	Ergebnis	Einheit	MU	Beurteilung
Gesamthärte	23.8	°fH	±10 %	keine
Gesamthärte	2.4	mmol/l	±10 %	keine
Karbonathärte (SV pH 4.3)	22.1	°fH	±5 %	keine
Säureverbrauch	4.4	mmol/l	±5 %	keine
Resthärte	1.6	°fH	-	keine
Calcium	78.1	mg/l	±10 %	keine
Magnesium	10.4	mg/l	±10 %	keine
Natrium	13.9	mg/l	±10 %	konform
Kalium	1.8	mg/l	±10 %	keine

Anionen

Analyt	Ergebnis	Einheit	MU	Beurteilung
Chlorid	13.3	mg/l	±10 %	keine
Fluorid	0.06	mg/l	±20 %	konform
Nitrat	10.7	mg/l	±10 %	konform
Sulfat	16.0	mg/l	±10 %	keine